

**PGD Nazarje**



**OBČINA NAZARJE**

Nazarje 16.11. 2017

Zadrečka cesta 1

3331 Nazarje

OBČINA NAZARJE

Prejeto: 27 -11- 2017	Sig. z.:
Številka zadeve:	Pril.:
845-0001/2017-1	Vred.:

**POROČILO PREGLEDA HIDRANTNEGA OMREŽJA K.S. Šmartno ob Dreti**

Dne 10.11. in 16. 11. 2017 smo izvršili pregled hidrantnega omrežja v K.S. Šmartno ob Dreti in ugotovili naslednje: hidranti v območju naselja Šmartno ob Dreti delujejo pravilno razen hidranta na parcelah BIČ kateri sploh nima vode, tudi v naseljih: VOLOG, ZG. in SP. KRAŠE odgovarja je pa zelo nizek tlak na BRDEM. Na območju ROVTA POD MENINO v katerem so zajetja v privatni lasti pa je tudi vse v redu razen pri LESKOVNIKU kjer je tudi zelo nizek tlak a vendar za prvo silo in manjši odjem še kar nekako zadovoljiv. Pri pregledu je bil prisoten predstavnik P.G.D. Šmartno ob Dreti g. Gluk Marko.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ

PGD Nazarje

